

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 201712



Product **PF Subliem**

Houder **Koninklijke Peitsman BV**

Boterdiep 56
NL-3077 AW Rotterdam
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
143/171



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2014-03-20

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Sekisui Alveo
Productnaam	Alveocel LU 4301-2mm LD200
Dikte	2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	kliklaminaat 6-10 mm

Geldig tot **2019-03-20**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

